

Số: **223**/BC-UBND

Hà Nội, ngày **07** tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

V/v giải trình, tiếp thu kết quả thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Tại Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 02/7/2019 của Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

UBND Thành phố đã gửi hồ sơ kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 27/6/2019 (kèm dự thảo Nghị Quyết) về Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tại Báo cáo thẩm tra số 42/BC-HĐND ngày 02/7/2019 của Ban Đô thị HĐND Thành phố có đánh giá:

- Về hồ sơ trình: Cơ quan chủ trì lập quy hoạch đã thu thập, phân tích số liệu, tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương.

- Về sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch: Thời gian qua, Thủ đô Hà Nội có sự phát triển nhanh về kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa, dẫn đến nhu cầu dùng nước sinh hoạt và sản xuất ngày càng gia tăng; thực trạng hệ thống cấp nước đô thị và cấp nước nông thôn Hà Nội cũng thay đổi theo hướng không như dự báo trước đây, ở một số khu vực thiếu nước do nhu cầu tăng nhanh hơn so với năng lực phục vụ của các công trình cấp nước; Dự báo nhu cầu dùng nước trong những năm tiếp theo sẽ có sự thay đổi so với trước đây, vì vậy rất cần thiết phải tính toán lại nhu cầu dùng nước và điều chỉnh các phương án cấp nước để đáp ứng nhu cầu dùng nước của Thủ đô. Do đó, việc điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết.

- Về Nội dung: Đồ án được nghiên cứu chi tiết, các đề xuất có tính khoa học và thực tiễn, cơ bản đảm bảo phù hợp nội dung theo Quyết định số 2055/QĐ-TTg ngày 20/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong quá trình thẩm tra, trên cơ sở ý kiến góp ý của thành viên Ban Đô thị và các Ban HĐND Thành phố, đặc biệt là ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, cấp nước...Ban Đô thị cơ bản thống nhất nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đồng thời đề nghị UBND Thành phố báo cáo giải trình, làm rõ và tiếp tục hoàn thiện 10 nội dung trong báo cáo tổng hợp thuyết minh quy hoạch để báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định.

Qua nghiên cứu các nội dung Ban Đô thị HĐND Thành phố đề nghị, UBND Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố như sau:

1. UBND Thành phố Hà Nội cơ bản thống nhất với các nội dung Ban Đô thị HĐND Thành phố đề nghị. Các nội dung Ban đô thị HĐND Thành phố đề nghị đã được giải trình, tiếp thu và rà soát, bổ sung phân tích chi tiết hơn, sâu rộng hơn trong Báo cáo tổng hợp Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Công ty Cổ phần nước và Môi trường Việt Nam lập, hoàn chỉnh trong quá trình trình Bộ Xây dựng thẩm định.

(Chi tiết giải trình, tiếp thu kết quả thẩm tra xem Phụ lục gửi kèm)

2. UBND Thành phố Hà Nội kính báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua Điều chỉnh Quy hoạch Cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch HĐND (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực: TU, HĐNDTP;
- Các Đ/c thành viên BCS Đảng UBND TP;
- Các Đ/c PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng HĐND;
- VPUB: CVP, PCVP P.V. Chiến, ĐT, TH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐT (Quyết); ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH ✓

Nguyễn Đức Chung

PHỤ LỤC

Giải trình, tiếp thu kết quả thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 02/7/2019 của Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội

(Kèm theo Báo cáo số ~~42~~²²³/BC-UBND ngày ~~07~~⁰⁷/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

STT	Đề nghị của Ban Đô thị tại Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 02/7/2019	Giải trình, làm rõ và tiếp thu
1	Rà soát, phân tích, cập nhật các số liệu trong thuyết minh như: số liệu về kinh tế - xã hội, dân số; hiện trạng sử dụng đất, phát triển đô thị, khai thác nguồn nước ngầm, giao thông đô thị, giao thông nông thôn,...bảo đảm phù hợp với thời điểm hiện nay; bên cạnh đó cần đánh giá sự tác động của các yếu tố này, nhất là tác động của biến đổi khí hậu đến việc khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm, nước mặt.	Tiếp thu và bổ sung, cập nhật các số liệu về kinh tế - xã hội, dân số; hiện trạng sử dụng đất, phát triển đô thị, khai thác nguồn nước ngầm, giao thông đô thị, giao thông nông thôn,...bảo đảm phù hợp với thời điểm hiện nay trong Thuyết minh tổng hợp trong quá trình thẩm định tại Bộ Xây dựng. Việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến việc khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm, nước mặt đã được trình bày trong mục 6.2.2 của Thuyết minh tổng hợp.
2	Rà soát, phân tích, đánh giá kỹ số liệu về hiện trạng cấp nước đô thị đảm bảo đầy đủ thông tin về tổng nhu cầu và nhu cầu của từng khu vực (đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh, nông thôn,...); cập nhật số liệu về mức độ tiêu thụ nước sạch (lít/người/ngày) của từng khu vực dùng nước (đô thị, nông thôn,...) vì đây là cơ sở thực tiễn để xác định tiêu chuẩn dùng nước khi lập điều chỉnh quy hoạch; khả năng đáp ứng của các nhà máy cấp nước tập trung; phần nội dung đánh giá về hiện trạng cấp nước nông thôn cần rà soát lại đảm bảo số liệu phù hợp với thực tế; đánh giá được mô hình quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước nào hiệu quả cần phát huy.	Tiếp thu và bổ sung, cập nhật trong Thuyết minh tổng hợp trong quá trình thẩm định tại Bộ Xây dựng. Số liệu hiện trạng cấp nước của một số khu vực đến thời điểm hiện nay (tháng 6/2019) sẽ được cập nhật trong Thuyết minh tổng hợp, cụ thể là: + Khu vực Quốc Oai là 88,38% (hiện còn 03 xã là Hòa Thạch, Phú Cát, Đông Yên) chưa xây dựng mạng cấp nước. + Huyện Thạch Thất là 75,3% (hiện còn 09 xã (Cầm Yên, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Lại Thượng, Phú Kim, Tân Xã, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung) chưa được đầu nối với hệ thống cấp nước tập trung. + Thị xã Sơn Tây là 95,5% (hiện còn một số hộ dân thuộc xã Sơn Đông, Cổ Đông đang được đầu tư hệ thống cấp nước

STT	Đề nghị của Ban Đô thị tại Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 02/7/2019	Giải trình, làm rõ và tiếp thu
3	Luận giải, làm rõ thêm sự khác nhau về phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, quy mô dân số khu vực 12 quận nội thành; tổng công suất nước cung cấp cho 12 quận nội thành; phân tích, làm rõ cơ sở của việc nâng tiêu chuẩn dùng nước cao hơn chỉ tiêu đề ra tại Quyết định số 2055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đây là vấn đề quan trọng, nếu xác định không chính xác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ Đồ án quy hoạch.	Tiếp thu và bổ sung, cập nhật số liệu tại thời điểm hiện nay và thống nhất về số liệu giữa các mục trong Thuyết minh tổng hợp trong quá trình thẩm định tại Bộ Xây dựng. Tiêu chuẩn dùng nước cho khu vực đô thị trung tâm giai đoạn đến năm 2020 là 150-160 lít/người/ngày như đã được trình bày trong mục 5.1 của Thuyết minh tổng hợp.
4	Làm rõ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã kết hợp nhiệm vụ khoanh định danh mục, phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế; làm rõ hơn cấp nước cho công nghiệp từ hệ thống cấp nước đô thị hay hệ thống cấp nước riêng cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt cần lưu ý sử dụng hệ thống cấp nước tuần hoàn, hệ thống cấp nước dùng lại và tái sử dụng nước trong cấp nước công nghiệp.	Việc khoanh định danh mục vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác nước dưới đất và phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế đã được trình bày trong Mục 6.3.4 của Thuyết minh tổng hợp. Các nội dung trong mục này phù hợp và tuân theo theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND thành phố Hà Nội. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố. Tuy nhiên đối với các NMN hiện có tại một số khu công nghiệp vẫn đảm bảo lưu lượng và chất lượng sẽ tiếp tục được duy trì và cung cấp cho khu công nghiệp và được cấp nước bổ sung từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố. Hệ thống cấp nước dùng lại và tái sử dụng nước trong cấp nước công nghiệp được nghiên cứu cụ thể phụ thuộc vào mỗi loại hình công nghiệp và sẽ được xác định trong từng dự án đầu tư xây dựng các khu công nghiệp.
5	Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các tỉnh có liên quan đến các con sông Hồng, sông Đà, phối hợp khảo sát, đánh giá tác động của việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa	- Báo cáo Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh được tiếp thu kiến nghị trong thuyết minh trình Bộ Xây dựng thẩm định - Về việc tính toán dự báo 05 huyện lên quận: chỉ tiêu tính toán nhu cầu

STT	Đề nghị của Ban Đô thị tại Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 02/7/2019	Giải trình, làm rõ và tiếp thu
	bàn đề có giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước cấp Thủ đô Hà Nội; bổ sung làm rõ việc rà soát, tính toán dự báo 05 huyện lên quận (gồm Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng) để có giải pháp đảm bảo phù hợp chỉ tiêu chung.	dùng nước tại 05 huyện lên Quận đã xác định phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô, khu vực nằm trong đô thị trung tâm đã tính toán nhu cầu dùng nước theo tiêu chuẩn cấp nước đô thị.
6	Nghiên cứu đề cập và làm rõ vấn đề công suất dự trữ, linh hoạt phạm vi hoạt động, có giải pháp kết nối các hệ thống cấp nước lớn như Sông Đà, Sông Hồng; giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn cho Thành phố, trên cơ sở kết nối hệ thống cấp nước Thủ đô Hà Nội với hệ thống cấp nước các tỉnh trong vùng Thủ đô. Đánh giá, phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm của từng khu vực để có giải pháp phù hợp, đây là cơ sở quan trọng để xác định công nghệ xử lý, nguồn lực đầu tư, diện tích đất chiếm chỗ.	Đã tính toán dự trữ công suất, đã quy hoạch mạng lưới cấp nước kết nối các hệ thống cấp nước lớn như Sông Đà, Sông Hồng, Sông Đuống, Xuân Mai để đảm bảo cấp nước an toàn cho Thành phố. Đã kết nối hệ thống cấp nước của Thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng Thủ đô như đã được trình bày trong mục 7.4 của Thuyết minh tổng hợp. Việc đánh giá, phân tích nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm của từng khu vực đã được trình bày trong mục 6.2.1 và mục 6.3.3. của Thuyết minh tổng hợp.
7	Cần nghiên cứu để có giải pháp đảm bảo khả năng cung cấp nước cho Thành phố đến năm 2020 với nhu cầu 2.041.665m ³ /ngày trong khi nhà máy nước mặt sông Hồng và nhà máy nước Xuân Mai hiện nay chưa triển khai thi công nhưng Đồ án vẫn cập nhật khả năng cung cấp nước của 02 nhà máy này với tổng công suất là 350.000m ³ /ngày; Bổ sung làm rõ các định hướng phát triển cấp nước đến năm 2050 theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2055/QĐ-TTg ngày 20/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.	Tiếp thu và bổ sung trong Thuyết minh tổng hợp trong quá trình thẩm định tại Bộ Xây dựng. Các định hướng phát triển cấp nước đến năm 2050 đã được mô tả trong báo cáo. Cụ thể là: Định hướng phát triển các Nhà máy nước đến năm 2050 đã được mô tả trong mục 7.3.2.4; Định hướng phát triển và mạng lưới cấp nước đến năm 2050 đã được mô tả trong mục 7.4.3.5 của Thuyết minh tổng hợp.
8	Nghiên cứu tính toán thủy lực cần lưu ý đến cân bằng áp lực các nhà máy nước, đảm bảo yêu cầu về áp lực cấp nước sinh hoạt và chữa cháy tại các điểm bất lợi trên hệ thống cấp nước của Thành phố; Đối với hệ thống mạng đề	Việc tính toán thủy lực đã tính đến cân bằng áp lực giữa các nhà máy nước đảm bảo yêu cầu về áp lực cấp nước sinh hoạt và chữa cháy tại các điểm bất lợi trên hệ thống cấp nước của Thành phố. Việc tính toán thủy lực đã được

STT	Đề nghị của Ban Đô thị tại Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 02/7/2019	Giải trình, làm rõ và tiếp thu
	nghị làm rõ thêm giải pháp về cải tạo, nâng cấp, thay thế hệ thống mạng đường ống cấp nước cũ, đảm bảo đồng bộ hệ thống mạng quy hoạch, áp lực, chất lượng nước sạch trên toàn hệ thống.	trình bày trong mục 7.4.3.2 của Thuyết minh tổng hợp và mô tả chi tiết trong phụ lục tính toán. Tiếp thu và bổ sung làm rõ thêm giải pháp về cải tạo, nâng cấp, thay thế hệ thống mạng đường ống cấp nước cũ, đảm bảo đồng bộ hệ thống mạng quy hoạch, áp lực, chất lượng nước sạch trên toàn hệ thống trong Thuyết minh tổng hợp trong quá trình thẩm định tại Bộ Xây dựng.
9	Nghiên cứu bổ sung các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước như: Thiết kế hệ thống giám sát và theo dõi vận hành mạng lưới phân phối nước kinh tế, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khách hàng và quản lý mạng; ứng dụng ARCGIS trong quản lý cấp nước thông minh, hành trình số hóa, điều khiển máy bằng thiết bị GSM/SMS và WIFI; quản lý chất lượng nguồn nước đầu vào, đầu ra hiệu quả bằng thiết bị giám sát; kiểm soát sự cố vỡ ống, ô nhiễm nguồn nước; quản lý nước bằng đồng hồ nước thông minh.	Tiếp thu và bổ sung trong Thuyết minh tổng hợp trong quá trình thẩm định tại Bộ Xây dựng.
10	Về nguồn lực thực hiện, đề nghị cần làm rõ thêm giải pháp về nguồn lực đầu tư xây dựng; khả năng và giải pháp tăng cường xã hội hóa thực hiện. Ngoài ra, cần làm rõ thêm việc thực hiện chậm lập điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 so với yêu cầu tại Quyết định số 2055/QĐ-TTg ngày 20/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.	Tiếp thu và bổ sung trong Thuyết minh tổng hợp trong quá trình thẩm định tại Bộ Xây dựng.